

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C- RU.ПБ09.В.00241/21

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ Уникс» ОГРН 1027739377841
Адрес (место нахождения): 115583, Москва, ул. Генерала Белова, д.26, офис 411
ОГРН 1027739377841, ИНН 7724191306
Тел.: 8-495-399-52-65,
Адрес электронной почты: info@pkfunix.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «ПКФ Уникс» ОГРН 1027739377841
Адрес (место нахождения): 115583, Москва, ул. Генерала Белова, д.26, офис 411
Адрес производства: МО, Ленинский р-н, п. Володарского, ул. Зеленая, дом 30
ОГРН 1027739377841, ИНН 7724191306

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья»,
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д.26/1, стр.3, Место осуществления деятельности: 101000, РОССИЯ, город Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1, ОГРН: 102770032317, ИНН 7709398169, тел. 8-495-504-71-64,
E-mail: 5047164@mail.ru, Уникальный № ТРПБ.RU.ПБ09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия декоративные из пенополиуретана балки, консоли, ремни, ниши, плинтусы, молдинги, розетки для внутренней и внешней отделки помещений», выпускаемые по ТУ 2293-001-48479673-08 изменение №1.
Серийный выпуск

код ОКПД2: 22.23.19

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3925 90 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5:

группа горючести – ГЗ (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94;

группа воспламеняемости – ВЗ (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;

группа по дымообразующей способности – ДЗ (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1044-89 п. 4.18;

группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20;

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1078/ТР от 12.07.2021 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

Акт о результатах анализа состояния производства № 870-871/21 от 18.05.2021 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09 от 18.11.2015 г.).

Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.07.2021 по 14.07.2026

РУКОВОДИТЕЛЬ
(заместитель руководителя) органа по
сертификации)

Умрихина Ольга Васильевна

Эксперт (эксперты)

Мирфатуллаев М.М.

