ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"
(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск
(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

BY.70.06.01.008.E.003587.08.19 от 13.08.2019

Продукция:

Эластичная акриловая шпатлевка на водной основе для армирования изделий из пенополистирола с маркировкой «PS-Technoplaster». ТУ 20.30.22-01-45674954-2017. Область применения: по назначению согласно рекомендациям по применению фирмы-изготовителя. Изготовитель: ООО ЛЕПНИНАПЛАСТ. Адрес: 141280, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1, РОССИЯ. Заявитель: ООО ЛЕПНИНАПЛАСТ. Адрес: 141280, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1, РОССИЯ

(наименование продукции,нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании
Заключения ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" от 13.08.2019 г. № 18-30/2019/2418

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции на территорию Евразийского экономического союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" _____ А.Л.Скуранович

М.П.

BY 0022060

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
220099, г. Минск, ул. Казинца, 50, телефон/факс 8 (017) 398-22-64

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного врача
ГУ «РЦГЭиОЗ»
_____ А.Л.Зенькович

«13» августа 2019 г.

Заключение
о соответствии (несоответствии) продукции требованиям, установленным международными договорами Республики Беларусь, международными правовыми актами, составляющими нормативную правовую базу Таможенного союза и Единого экономического пространства

«13» августа 2019 г. № 18-30/2019/2418

Продукция: Эластичная акриловая шпатлевка на водной основе для армирования изделий из пенополистирола с маркировкой «PS-Technoplaster», ТУ 20.30.22-01-45674954-2017, код ТН ВЭД ТС 3214.

Сведения о составе продукции: минеральные наполнители (кальцит), акрил (смесь акриловых сополимеров)

Область применения продукции: строительно-отделочный материал в форме шпатлевки для покрытия изделий из пенопласта для декоративного применения на фасадах новых и старых сооружений, ручных либо механизированным путем.

Изготовитель: ООО «ЛЕПНИНАПЛАСТ», 141280, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1, Российская Федерация. ИНН 5038110393.

Заявитель: ООО «ЛЕПНИНАПЛАСТ», 141280, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1, Российская Федерация. ИНН 5038110393.

Основание для оказания услуги: заявление от 29.07.2019 № б/н, входящий номер от «30» июля 2019 г. № 2418.

Перечень рассмотренных документов

1. Протокол испытаний №07/23-255/АВ-19 от 19 июля 2019 г. ИЦ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») Аттестат аккредитации № РОСС RU.00001.510440 (дата внесения в реестр Росаккредитации 26 декабря 2013).
2. Акт отбора (выемки) проб б/н от 01.07.2019г.
3. ТУ 20.30.22-01-45674954-2017 (копия).
4. Удостоверения качества б/н от 04.04.2019г.
5. Этикетка (макет).
6. Рецептура продукции.
7. Договор аренды производственных площадей (копия).

8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (копия).

Перечень нормативных правовых актов Таможенного союза, Единого экономического пространства, устанавливающих требования к данному виду продукции: Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Результаты лабораторных исследований: Объем и результаты проведенных исследований по органолептическим и санитарно-химическим миграционным, токсикологическим, радиологическим показателям соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Разделу 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Разделу 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Сведения на потребительской упаковке: содержит сведения об изготовителе, наименовании продукции, сроках годности, составе продукции, условиях хранения, предупредительную информацию, объеме, номере партии и дате изготовления.

Вывод: Эластичная акриловая шпатлевка на водной основе для армирования изделий из пенополистирола с маркировкой «PS-Technoplaster», ТУ 20.30.22-01-45674954-2017, код ТН ВЭД ТС 3214, производства ООО «ЛЕПНИНАПЛАСТ», Россия - соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Врач-гигиенист Шевелева Г.А.

Реестр рассылки: заказчику – 1 экз.; архив – 1 экз.

Запрещается частичное или полное копирование, перепечатка заключения без письменного разрешения руководителя ГУ «РЦГЭиОЗ»

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8495-720-85-38; 8926-293-00-06
Адрес электроной почты ИЛЦ: kreml-org@mail.ru
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»
О.М. Чекмарев
«19» июля 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №07/23-255/АВ-19 от 19 июля 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), адрес:	**ООО «ЛЕПНИНАПЛАСТ» (адрес: 141280, Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1) через ООО Центр Сертификации «Аверс» (адрес: 105066, город Москва, улица Доброслободская, дом 7/1, строение 3, этаж 2, помещение I, комната 4, офис 30)** **(Заявка №-255/19 от 01.07.2019 г.)**
2. Наименование продукции:	**Эластичная акриловая шпатлевка на водной основе для армирования изделий из пенополистирола с маркировкой «PS-Technoplaster».** **Состав**-40% - минеральные наполнители (кальцит), 60% - акрил (смесь акриловых сополимеров). **Область применения:** строительно-отделочный материал в форме шпатлевки для покрытия изделий из пенопласта для декоративного применения на фасадах новых и старых сооружений, ручных либо механизированным путем.
3. Дата получения образца на испытания	**02 июля 2019 г.**
4. Дата проведения испытаний	**02 июля – 19 июля 2019 г.**

5. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного Союза от 28 мая 2010 г., №299, Глава II. разделы 6 и 11

6. Код образца (пробы):**.07-23.255.02.01Д-19**

7. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:	**ООО «ЛЕПНИНАПЛАСТ», 141280, Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1.**

Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Образец 1: Эластичная акриловая шпатлевка на водной основе для армирования изделий из пенополистирола с маркировкой «PS-Technoplaster».				
Органолептические показатели				
Запах, не более	Балл	МУ 2.1.2.1829	2	1
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	82
Санитарно-химические показатели* Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 24°С Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м^3	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	менее 0,009
Акрилонитрил	мг/м^3	МУК 4.1.3038-12	Не более 0,03	менее 0,01
Спирт метиловый	мг/м^3	МУК 4.1.624-96	Не более 0,5	менее 0,3
Метилметакрилат	мг/м^3	МУК 4.1.025-95	Не более 0,01	менее 0,0001
Ангидрид фосфорный	мг/м^3	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	менее 0,03
Диоксид серы	мг/м^3	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	менее 0,03
Дибутилфталат	мг/м^3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м^3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	менее 0,001
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля на поверхности ПСМ	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	Не более 15,0	Менее 10,0

Таблица 2 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец 2: Эластичная акриловая шпатлевка на водной основе для армирования изделий из пенополистирола с маркировкой «PS-Technoplaster».			
Радиологические показатели			
Активность 40К, Бк/кг		359±47	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		19± 8	
Активность 226Ra, Бк/кг		16±8	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К), Бк/кг	Не более 370	117±32	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра.
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Заведующий лабораторией	**Д.А. Богомолов**	Подпись

Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»
Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005
Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,
ИНН/КПП 3327819890 / 332801001
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710060
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 03.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»,
руководитель органа инспекции

М.В. Буланов

№ 4740 от 02.10.2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3270

1. **Наименование продукции:** Элементы фасадные декоративные, лепнина, архитектурно-декоративные элементы марки «ЛЕПНИНАПЛАСТ», на основе вспененного пенополистирола с защитным покрытием из акриловой шпатлёвки, типов: панели утепления PS, подоконники, карнизы, молдинги, замковые камни, молдинги цокольные, боссажи, капители пилястр, базы пилястр, тела пилястр, капители полуколонн, базы полуколонн, тела полуколонн, капители колонн, базы колонн, тела колонн, орнаменты, кронштейны.
2. **Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕПНИНАПЛАСТ» (ООО «ЛЕПНИНАПЛАСТ»), адрес: 141280, Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1.
3. **Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕПНИНАПЛАСТ» (ООО «ЛЕПНИНАПЛАСТ»), адрес: 141280, Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1.
4. **Представленные материалы:**
   - ТУ 22.21.41-002-45674954-2017 «Элементы фасадные декоративные «ЛЕПНИНАПЛАСТ»;
   - Протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации) №09/64-646/ПР-19 от 20 сентября 2019 г.
5. **Область применения продукции:** Для наружной облицовки, придания декоративности и дополнительной теплоизоляции зданий.
6. **Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) продукции требованиям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

7. **Основание проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы**: заявление (входящий № 1209 от 30.09.2018 г.).
8. **Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено:** эксперту, врачу по общей гигиене ОКГ и ГТ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Брыченкову А.А.
9. **Порядок проведения работ:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

10. Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований:

Состав: вспененный пенополистирол, шпатлевка (минеральные наполнители (кальцит), смесь акриловых сополимеров).

- Запах, баллы - не более 2;
- Санитарно-химические показатели. *(Модельная среда: воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры. Время экспозиции – 48 часов. Температура — 24°С. относительная влажность 45%).* мг/м^3, не более:

  Ангидрид фосфорный - 0,05; Диоксид серы – 0,05; Формальдегид – 0,01; Стирол – 0,002; Акрилонитрил – 0,03; Диоктилфталат – 0,1; Дибутилфталат – 0,02; Спирт метиловый – 0,05; Метилметакрилат – 0,01;
- Индекс токсичности, % - 70-120;
- Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%), кВ/м – не более 15;
- Эффективная удельная активность (Аэфф.) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг - не более 370.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:

По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Элементы фасадные декоративные, лепнина, архитектурно-декоративные элементы марки «ЛЕПНИНАПЛАСТ», на основе вспененного пенополистирола с защитным покрытием из акриловой шпатлёвки, типов: панели утепления PS, подоконники, карнизы, молдинги, замковые камни, молдинги цокольные, боссажи, капители пилястр, базы пилястр, тела пилястр, капители полуколонн, базы полуколонн, тела полуколонн, капители колонн, базы колонн, тела колонн, орнаменты, кронштейны, соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 6).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя - ТУ 22.21.41-002-45674954-2017 «Элементы фасадные декоративные «ЛЕПНИНАПЛАСТ».

Эксперт: врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области» А.А. Брыченков

Заместитель технического директора органа инспекции Н.И. Галкова

Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
(Роспотребнадзор)
Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»
Токарева ул., д.5, г. Владимир, 600005
Тел./факс (4922) 53-58-28
E-mail sgm@vladses.vladinfo.ru
ОКПО 75638364, ОГРН 1053301228243,
ИНН/КПП 3327819890./ 332801001
Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710060
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 03.06.2015г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»,
руководитель органа инспекции

М.В. Буланов

№ 4740 от 02.10.2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3270

1. **Наименование продукции:** Элементы фасадные декоративные, лепнина, архитектурно-декоративные элементы марки «ЛЕПНИНАПЛАСТ», на основе вспененного пенополистирола с защитным покрытием из акриловой шпатлёвки, типов: панели утепления PS, подоконники, карнизы, молдинги, замковые камни, молдинги цокольные, боссажи, капители пилястр, базы пилястр, тела пилястр, капители полуколонн, базы полуколонн, тела полуколонн, капители колонн, базы колонн, тела колонн, орнаменты, кронштейны.
2. **Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕПНИНАПЛАСТ» (ООО «ЛЕПНИНАПЛАСТ»), адрес: 141280, Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1.
3. **Получатель заключения:** Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕПНИНАПЛАСТ» (ООО «ЛЕПНИНАПЛАСТ»), адрес: 141280, Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1.
4. **Представленные материалы:**
   - ТУ 22.21.41-002-45674954-2017 «Элементы фасадные декоративные «ЛЕПНИНАПЛАСТ»;
   - Протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации (ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора») (АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации) №09/64-646/ПР-19 от 20 сентября 2019 г.
5. **Область применения продукции:** Для наружной облицовки, придания декоративности и дополнительной теплоизоляции зданий.
6. **Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) продукции требованиям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

7. **Основание проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы**: заявление (входящий № 1209 от 30.09.2018 г.).
8. **Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы поручено:** эксперту, врачу по общей гигиене ОКГ и ГТ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» Брыченкову А.А.
9. **Порядок проведения работ:** Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена на соответствие положениям раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 на основании представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя продукции.

10. Результаты лабораторных и (или) инструментальных исследований:

Состав: вспененный пенополистирол, шпатлевка (минеральные наполнители (кальцит), смесь акриловых сополимеров).

- Запах, баллы - не более 2;
- Санитарно-химические показатели. *(Модельная среда: воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры. Время экспозиции – 48 часов. Температура — 24°С, относительная влажность 45%),* мг/м^3, не более:
  Ангидрид фосфорный - 0,05; Диоксид серы – 0,05; Формальдегид – 0,01; Стирол – 0,002; Акрилонитрил – 0,03; Диоктилфталат – 0,1; Дибутилфталат – 0,02; Спирт метиловый – 0,05; Метилметакрилат – 0,01;
- Индекс токсичности, % - 70-120;
- Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%), кВ/м – не более 15;
- Эффективная удельная активность (Аэфф.) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K), Бк/кг - не более 370.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТА:

По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Элементы фасадные декоративные, лепнина, архитектурно-декоративные элементы марки «ЛЕПНИНАПЛАСТ», на основе вспененного пенополистирола с защитным покрытием из акриловой шпатлёвки, типов: панели утепления PS, подоконники, карнизы, молдинги, замковые камни, молдинги цокольные, боссажи, капители пилястр, базы пилястр, тела пилястр, капители полуколонн, базы полуколонн, тела полуколонн, капители колонн, базы колонн, тела колонн, орнаменты, кронштейны, соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 6).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя - ТУ 22.21.41-002-45674954-2017 «Элементы фасадные декоративные «ЛЕПНИНАПЛАСТ».

Эксперт: врач по общей гигиене
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области» А.А. Брыченков

Заместитель технического директора органа инспекции Н.И. Галкова

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: 8499-14185-23; 8495-720-85-38; 8926-293-00-06
Адрес e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru
ИНН/КПП7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательного лабораторного центра ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»
О.М. Чекмарев
«20» сентября 2019 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ №09/64-646/ПР-19 от 20 сентября 2019 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):	**ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4) для ООО «ЛЕПНИНАПЛАСТ» (141280, Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1)**
2. Место отбора:	**141280, Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1** **Заявка № 646 от 20 августа 2019 г**
3. Наименование продукции, состав и область применения:	**Элементы фасадные декоративные, лепнина, архитектурно-декоративные элементы марки «ЛЕПНИНАПЛАСТ», на основе вспененного пенополистирола с защитным покрытием из акриловой шпатлёвки, типов: панели утепления PS, подоконники, карнизы, молдинги, замковые камни, молдинги цокольные, боссажи, капители пилястр, базы пилястр, тела пилястр, капители полуколонн, базы полуколонн, тела полуколонн, капители колонн, базы колонн, тела колонн, орнаменты, кронштейны.** **Область применения:** Для наружной облицовки, придания декоративности и дополнительной теплоизоляции зданий. **Состав:** вспененный пенополистирол, шпатлевка (минеральные наполнители (кальцит), смесь акриловых сополимеров)
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес:	**Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕПНИНАПЛАСТ» (ООО «ЛЕПНИНАПЛАСТ»), адрес: 141280, Российская Федерация, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1**
5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы):	**Типовой представитель**: Карниз марки «ЛЕПНИНАПЛАСТ».
6. Дата получения образца на испытания:	**30 августа 2019 г.**
7. Дата проведения испытаний:	**30 августа – 20 сентября 2019 г.**

8. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: **Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II. Разделы 6 и 11**
9. Код образца (пробы): **. 09-64.646.07.01.Д-19**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1 (Глава II раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результат испытания
Физико-гигиенические показатели				
Запах, не более	балл	МУ 2.1.2.1829-04	2	1
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МР №29ФЦ/2688	80-120	89
Физико-химические показатели* Воздушная среда, насыщенность 1,0 м² образца на 1м³ климатической камеры Время экспозиции – 48 час. Температура — 24°С Относительная влажность 45%				
Формальдегид	мг/м³	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,008
Спирт метиловый	мг/м³	МУК 4.1.624-96	Не более 0,5	Менее 0,1
Метилметакрилат	мг/м³	МУК 4.1.025-95	Не более 0,01	Менее 0,001
Стирол	мг/м³	МУК 4.1.662-97	Не более 0,002	Менее 0,001
Акрилонитрил	мг/м³	МУК 4.1.1044а-01	Не более 0,03	Менее 0,01
Ангидрид фосфорный	мг/м³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Диоксид серы	мг/м³	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Дибутилфталат	мг/м³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля (относительная влажность воздуха 45%)	кВ/м	МУК 4.1/4.3.1485-03	Не более 15,0	Менее 10,0

Таблица 2 (Глава II раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Радиологические показатели			
Активность 40К, Бк/кг		376 ±90	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		18± 9	
Активность 226Ra, Бк/кг		14± 6	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К), Бк/кг	Не более 370	92±32	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.

Эксперт-химик	**О.Е. Волкова**	Подпись

Мосстрой-31

ООО "Мосстрой-31"
Россия, г. Москва, 143350
д. Марушкино
Киевское ш., 32км.
Тел.: +7 (498) 647-01-52
www.gkms31.ru

ПАСПОРТ № 12004

ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ППС25-Р-А ГОСТ 15588-2014

Дата изготовления «04» 10 2021г.

Номер партии 194-401 Заявка № 11197

ППС25-Р-А 2×1,2×1 ГОСТ 15588-2014 Количество _____

ППС25-Р-А ГОСТ 15588-2014 Количество _____

ППС25-Р-А ГОСТ 15588-2014 Количество _____

ППС25-Р-А ГОСТ 15588-2014 Количество _____

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПЫТАНИЙ
по ГОСТ 15588-2014, ГОСТ 7076-99

Наименование показателя	Значение показателя для плит марки ППС25	Результаты испытаний
Плотность, кг/м3, не менее	25	25,2
Прочность на сжатие при 10%-ной линейной деформации, МПа, не менее	0,16	0,16
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	0,25	0,30
Теплопроводность в сухом состоянии при температуре (25±5)°С (298К), Вт/(м*К), не более	0,036	0,033
Влажность, % по массе, не более	2,0	1,36
Водопоглощение за 24 ч, % по объёму, не более	2,0	1,58
Время самостоятельного горения, с, не более	4	<1

Предельные отклонения от номинальных размеров:
Длина: до 1000 мм ±5 мм; св.1000 до 2000 мм ±7,5 мм; свыше 2000 мм ±10 мм.
Ширина: до 1000 мм ±5 мм; свыше 1000 мм ±7,5 мм.
Толщина: до 50 мм ±2 мм; свыше 50 мм ±3 мм.
Плиты ППС25 применяются в качестве тепловой изоляции поверхностей, подвергаемых при эксплуатации воздействию значительных нагрузок.
Транспортировка и хранение осуществляется в соответствии с ГОСТ 15588-2014.

Декларация о соответствии №РОСС RU Д-RU.АИ09.В.00039/19 от 20.03.2019г.

Заключение: соотв 10 ст "МОССТРОЙ-31" 2021г.

Контролер ОТК _____ /

Лаборант ЛТК _____ /

Служба Качества "МОССТРОЙ-31"

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00335** 029664

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕПНИНАПЛАСТ». Адрес: 141280, Россия, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1. ОГРН: 1155038000150. Телефон +74955052388, факс +74955052388, адрес электронной почты: info@lepninaplast1.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕПНИНАПЛАСТ». Адрес: 141280, Россия, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1. ОГРН: 1155038000150. Телефон +74955052388, факс +74955052388.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС ООО «ЭкспертТест». 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д.16, к.3, пом.1. Телефон 8(499) 995-17-50, факс 8(499) 995-17-50, адрес электронной почты: experttest@mail.ru. ОГРН: 1167746783071. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., выданное Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Элементы архитектурные фасадные декоративные марки «ЛЕПНИНАПЛАСТ» согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 005223), на основе вспененного пенополистирола марки «ПСБ-С»(производства ООО «Мосстрой-31»), плотностью от 15 до 50 кг/м³, с защитным покрытием из шпатлёвки акриловой марки «PS-TechnoPlaster» (ТУ 20.30.22-001-45674954-2017), толщиной покрытия от 2 до 5 мм; общей толщиной от 100 до 500 мм, длиной от 100 до 2500 мм, шириной от 100 до 1000 мм, выпускаемые по ТУ 22.21.41-002-45674954-2018 «ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ «ЛЕПНИНАПЛАСТ». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности», согласно приложению №2 на 1 листе (бланк № 005224).

код ОК 034-2014 (ОКПД2)

22.21.41.110

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИ19-03-11/1 от 11.03.2019 г., ИЛ ООО «ЭкспертТест», Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067 от 13.07.2017 г., адрес: 142205, Московская обл., г. Серпухов, п. Пограничный, промзона. Акт о результатах анализа состояния производства № 3ДС/01-2019 от 25.01.2019 г., проведенного органом по сертификации продукции ООО «ЭкспертТест».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) ТУ 22.21.41-002-45674954-2018 «ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ «ЛЕПНИНАПЛАСТ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.03.2019 по 13.03.2024

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) **С.Б. Калугин**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) **С.Л. Волкорезов**

ЗАО «Отисан», Москва, 2015 г. «Ф». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 702. Тел.: (495) 726-47-42, www.sanprint.ru

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00335 005223

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
22.21.41.110	Элементы архитектурные фасадные декоративные марки «ЛЕПНИНАПЛАСТ», типов: панели утепления PS, подоконники, карнизы, молдинги, замковые камни, молдинги цокольные, боссажи, капители пилястр, базы пилястр, тела пилястр, капители полуколонн, базы полуколонн, тела полуколонн, капители колонн, базы колонн, тела колонн, орнаменты, кронштейны, на основе вспененного пенополистирола марки «ПСБ-С» (производства ООО «Мосстрой-31»), плотностью от 15 до 50 кг/м³, с защитным покрытием из шпатлёвки акриловой марки «PS-TechnoPlaster» (ТУ 20.30.22-001-45674954 - 2017), толщиной покрытия от 2 до 5 мм; общей толщиной от 100 до 500 мм, длиной от 100 до 2500 мм, шириной от 100 до 1000 мм.	ТУ 22.21.41-002-45674954-2018 «ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ «ЛЕПНИНАПЛАСТ»

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) С.Б. Калугин

(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) С.Л. Волкорезов

(подпись, инициалы, фамилия)

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.067.Н.00335** 005224

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение № 2

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п.7, метод II.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 30402-96, п.9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) (подпись, инициалы, фамилия) — **С.Б. Калугин**

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) — **С.Л. Волкорезов**

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПожСтандарт»
(ИЛ ООО «ПожСтандарт»)

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (заместитель руководителя)
ИЛ ООО «ПожСтандарт»
_____ А.В. Баранов
«30» января 2018 год

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ

№ ПИПР0017/01-2018 от 30.01.2018 г.

Шпатлёвка акриловая марки «PS-Technoplaster» на водной основе для армирования пенополистирола, нанесенная на несгораемое основание с расходом 8,7 кг/м², толщиной покрытия 10,0 мм, выпускаемая по ТУ 20.30.22-01-45674954 -2017 «Эластичная акриловая шпатлевка для армирования пенополистирола «PS-Technoplaster»

код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.30.22.120

Серпухов, 2018 г.

1. Наименование и адрес заказчика

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПожСтандарт»
Почтовый адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302.
Тел. 84997306981, факс 84956415190.
Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., выдан Ассоциацией «НСОПБ».

2. Наименование объекта испытаний, изготовитель и результаты идентификации

На испытания были представлены образцы шпатлёвки акриловой марки «PS-Technoplaster» на водной основе для армирования пенополистирола, нанесенной на несгораемое основание с расходом 8,7 кг/м², толщиной покрытия 10,0 мм, выпускаемой по ТУ 20.30.22-01-45674954 -2017 «Эластичная акриловая шпатлевка для армирования пенополистирола «PS-Technoplaster». Код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.30.22.120.

Изготовитель:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕПНИНАПЛАСТ».
Адрес: 141280, Россия, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1.
ОГРН: 1155038000150.
Телефон +74955052388, факс +74955052388.

В результате идентификации установлено, что шпатлёвка акриловая марки «PS-Technoplaster» на водной основе для армирования пенополистирола, нанесенная на несгораемое основание с расходом 8,7 кг/м², толщиной покрытия 10,0 мм, выпускаемая по ТУ 20.30.22-01-45674954 -2017 «Эластичная акриловая шпатлевка для армирования пенополистирола «PS-Technoplaster», код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.30.22.120, соответствует представленной на нее документации.

3. Основания для проведения работ и методы испытаний

Основание для проведения работ:
– внутренний заказ-наряд № 191ДС/12-2017.

ЦЕЛЬ Испытаний:
Определить в соответствии с требованиями НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности», показатели пожарной опасности, а именно:
– группу горючести по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»;
– группу воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость»;

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

– группу дымообразующей способности по значению коэффициента дымообразования в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения» п. 4.18 «Метод экспериментального определения коэффициента дымообразования твердых веществ и материалов»;

– класс опасности (группы) по значению показателя токсичности продуктов горения в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы определения» п. 4.20 «Метод экспериментального определения показателя токсичности продуктов горения полимерных материалов».

4. Процедура испытаний

4.1. По ГОСТ 30244-94, п. 7. Вертикально ориентированные образцы шпатлёвки акриловой марки «PS-Technoplaster» на водной основе для армирования пенополистирола, нанесенной на несгораемое основание с расходом 8,7 кг/м², размером 1000x190x10 мм, закреплялись в держателе и подвергались воздействию газовой горелки со стороны лицевой поверхности в течение 10 минут. В процессе проведения испытаний регистрировались: температура отходящих газов и время самостоятельного горения (тления). После проведения испытаний (опыта) определялась потеря массы образцов и степень повреждения их по длине.

4.2. По ГОСТ 30402-96, п. 9. Образец шпатлёвки акриловой марки «PS-Technoplaster» на водной основе для армирования пенополистирола, нанесенной на несгораемое основание с расходом 8,7 кг/м², размером 165x165x10 мм, подвергался воздействию лучистого теплового потока в пределах от 30 кВт/м^2 до 50 кВт/м^2. На каждом заданном уровне теплового потока отмечалось наличие или отсутствие пламенного горения при подводке к экспонируемой поверхности образца, с определенной частотой через каждые (4,0±0,1) с, газовой горелки. В процессе проведения испытания определялись два уровня теплового потока, при котором в одном случае отмечалось пламенное горение образца, а в другом отсутствие. На этих уровнях проводилось еще по два испытания. За критическую поверхностную плотность теплового потока принималось минимальное значение поверхностной плотности теплового потока, при котором отмечалось наличие пламенного горения.

4.3. По ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18. Образец шпатлёвки акриловой марки «PS-Technoplaster» на водной основе для армирования пенополистирола, нанесенной на несгораемое основание с расходом 8,7 кг/м², размерами 40x40x10 мм, помещался в лодочку из нержавеющей стали. Лодочку с образцом помещали в камеру сгорания, оснащенную радиационной панелью, создающую плотность падающего на образец теплового потока до 35 кВт/м^2. За коэффициент дымообразования принимался показатель, характеризующий оптическую плотность дыма, создаваемую в режиме тления и горения образца в стандартном объеме камеры.

4.4. По ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20. Вкладыш с образцом шпатлёвки акриловой марки «PS-Technoplaster» на водной основе для армирования пенополистирола, нанесенной на несгораемое основание с расходом 8,7 кг/м², размерами 40x40x10 мм, ориентированный под углом 45° к горизонту, размещался в камере сгорания параллельно радиационной панели на расстоянии 60 мм от ее поверхности, создающей плотность теплового потока до 65 кВт/м^2. Продукты термоокислительного разложения или горения образца собирались в экспозиционной камере, соединенной с предкамерой, в которую помещались восемь белых мышей

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

массой 20 г, на которых воздействовали продукты сгорания в течение 30 минут. При этом контролировались концентрации CO, CO_2, O_2, в объеме экспозиционной камеры.

За показатель токсичности продуктов горения материала принималось отношение качества материала к единице объема замкнутого пространства, в котором образующиеся газообразные продукты вызывают гибель 50 % подопытных животных. При этом берется меньшее значение из показателей, полученных при горении и термоокислительном разложении образцов материала.

5. Испытательное оборудование

Испытания проводились на метрологически аттестованном оборудовании ИЛ ООО «ПожСтандарт»:

– ***установка ТПГ «Токсичность», аттестат № 25/368-10, срок действия до 01.09.2018 г.;***

– ***установка «ВСМ», аттестат № 25/371-10, срок действия до 01.09.2018 г.;***

– ***установка «Шахтная печь», аттестат № 25/370-10, срок действия до 01.09.2018 г.;***

– ***установка «Дым», аттестат № 25/375-10, срок действия до 01.09.2018 г.***

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Перечень средств измерений представлен в таблице 1.

Таблица 1

Наименование средств измерений	Номер	Пределы измерений	Класс точности (погрешность)	Дата очередной поверки
Барометр-анероид БАММ-1	1824	80-106 кПа	±0,2 кПа	04.09.2018
Секундомер «Интеграл С-01»	303382	(0,01-3,6 x 10^3) с	$\Delta=\pm(9,6 \times 10^{-6} \times Tx+0,01)$ с	01.09.2018
Весы лабораторные ВК 300	016725	0-300 г	2	12.05.2018
Весы электронные МК_А 15	123043	0-15 кг	3	10.12.2018
Штангенциркуль ШЦ-1	20105267	0 до 125 мм	±0,1 мм	21.07.2018
Измеритель температуры Testo 926	33827753	минус 50°С…400 °С	± 0,3°С	02.03.2018
Линейка металлическая	Л150.00ПС	0-1000 мм	± 0,5 мм	21.07.2018
Термопара серии ТПК	103…106	от минус 40 до 1100°С	2	25.12.2017
Измеритель потока воздуха Testo 416	02150190	0,3 - 20 м/с	± 0,1 м/с	02.03.2018
Прибор комбинированный «Testo-610», (термогигрометр)	39222967/ 105	Темп. 0 - 50°; влж. 0 - 85%	ПГ ±0,5°С; ПГ ±2,5% отн влж	02.03.2018
Газоанализатор ИНФРАКАР М 2	529	CO, CO2, O2	± 2,0%	02.03.2018
Мультиметр АМ-1016	VA140524059	200мкА 2мА 20мА 200мА	±(2%+3с.м.р.) ±(1%+3с.м.р.) ±(1%+3с.м.р.) ±(1,8%+3с.м.р.)	20.07.2018
Приемник теплового потока ТП 2001	№ 492	10-2000 Вт/м^2	±2%	20.07.2018
Измеритель температуры УКТ38	06078111002253877 06078110602154076 06078111002253875	от минус 40 до 1300 °С	2	19.07.2018

6. Процедура отбора образцов

Отбор образцов проводился в соответствии с ГОСТ 31814-2012 экспертом органа по сертификации ООО «ПожСтандарт». Акт отбора образцов представлен в Приложении к настоящему протоколу.

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

7. Результаты испытаний

7.1 Результаты экспериментального определения группы горючести образцов материала представлены в таблице 2

Таблица 2

Номер опыта	Температура дымовых газов, град. С	Время самостоятельного горения, с	Длина повреждения образцов, см				Степень повреждения образцов по длине, %	Масса образцов, г (средняя арифметическая величина)		Степень повреждения образцов по массе, %
			1	2	3	4		до опыта	после опыта	
1	90	0	30	28	31	32	30	13606	12904	5
2	86	0	31	29	32	30	31	13425	12812	5
3	84	0	30	31	28	29	30	13742	12963	6
Среднее арифм.	87	0					30			5

Условия проведения испытаний:

Наименование условий испытания	Значение показателей
температура воздуха, °С,	15
атмосферное давление, кПа	99,3
относительная влажность, %	55
дата проведения	19.01.2018 г.

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

7.2 Результаты экспериментального определения группы воспламеняемости образца материала представлены в таблице 3

Таблица 3

№ опыта	РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ Время (в секундах) до устойчивого пламенного горения при поверхностной плотности теплового потока		
	30 кВт/м^2	**40 кВт/м^2**	**50 кВт/м^2**
1	Устойчивого пламенного горения не наблюдалось		
2		Устойчивого пламенного горения не наблюдалось	
3			Устойчивого пламенного горения не наблюдалось
4			Устойчивого пламенного горения не наблюдалось
5			Устойчивого пламенного горения не наблюдалось

Условия проведения испытаний:

Наименование условий испытания	Значение показателей
температура воздуха, ^{o}C,	14
Атмосферное давление, кПа	99,5
относительная влажность, %	54
дата проведения	22.01.2018 г.

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

7.3 Результаты экспериментального определения коэффициента дымообразования образца материала представлены в таблице 4

Таблица 4

Режим испытания	Номер образца	Масса образца*, г	Светопропускание		Коэффициент дымообразования, $м^2/кг$
			начальное %	конечное %	
Тление	1	3,44	100	60	95
	2	3,40	100	61	93
	3	3,45	100	62	89
	4	3,48	100	60	94
	5	3,42	100	61	92
Среднее значение в режиме тления Dm ср =				93	$м^2/кг$
Горение	1	3,47	100	78	46
	2	3,50	100	77	48
	3	3,39	100	78	47
	4	3,46	100	77	48
	5	3,41	100	78	47
Среднее значение в режиме горения Dm ср =				47	$м^2/кг$

*масса образца без учета лодочки из нержавеющей стали

Условия проведения испытаний:

Наименование условий испытания	Значение показателей
температура воздуха, °С,	14
атмосферное давление, кПа	101,6
относительная влажность, %	55
дата проведения	15.01.2018 г.

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

7.4 Результаты экспериментального определения показателя токсичности продуктов горения образцов материала представлены в таблице 5

Таблица 5

№ п/п	Температура испытаний, °С	Время разложения, мин.	Потеря массы, %	Концентрации, % об.			Показатель токсичности Hcl_{50}, г/м^3
				CO	CO_2	O_2	
1	500	13	4	0,39	1,25	18,85	172,35 ± 8,62
2	500	13	5	0,38	1,29	18,81	
3	500	13	4	0,40	1,27	18,86	
4	500	14	3	0,39	1,26	18,83	

Условия проведения испытаний:

Наименование условий испытания	Значение показателей
температура воздуха, °С,	14
атмосферное давление, кПа	101,6
относительная влажность, %	55
дата проведения	15.01.2018 г.

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

По результатам испытаний установлено, что образцы шпатлёвки акриловой марки «PS-Technoplaster» на водной основе для армирования пенополистирола, нанесенной на несгораемое основание с расходом 8,7 кг/м², толщиной покрытия 10,0 мм, выпускаемой по ТУ 20.30.22-01-45674954 -2017 «Эла-стичная акриловая шпатлевка для армирования пенополистирола «PS-Technoplaster», код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.30.22.120, относятся к материалам **группы горючести Г1 (слабогорючие)** согласно ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», **группы воспламеняемости В1 (трудновоспламеняемые)** согласно ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Методы испытания на воспламеняемость».

Образцы шпатлёвки акриловой марки «PS-Technoplaster» на водной основе для армирования пенополистирола, нанесенной на несгораемое основание с расходом 8,7 кг/м², толщиной покрытия 10,0 мм, выпускаемой по ТУ 20.30.22-01-45674954 -2017 «Эластичная акриловая шпатлевка для армирования пенополистирола «PS-Technoplaster», код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.30.22.120, относятся к материалам **с умеренной дымообразующей способностью** и **малоопасным** по показателю токсичности продуктов горения согласно ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п.п. 4.18 и 4.20, соответственно).

Испытания проводил
инженер-испытатель _____ **А.А. Корнилов**
подпись инициалы, фамилия

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

8. Дополнительная информация

Полученные результаты, содержащиеся в протоколе (отчете), относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам) и не отражают качество партии продукции, из которой взят(ы) данный(ые) образцы, а так же качество всей выпускаемой продукции этого вида.

Если специально не оговорено, настоящий протокол (отчет) предназначен только для использования Заказчиком.

Страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного протокола (отчета) об испытаниях.

Срок действия протокола (отчета) об испытаниях пять лет.

Использование протокола (отчета) об испытаниях в целях сертификации, после прекращения действия сертификата возможно только с письменного разрешения ООО «ПожСтандарт».

Информация, содержащаяся в протоколе (отчете) об испытаниях, не может быть использована в целях рекламы среди общественности или каким-либо другим путем без письменного разрешения ООО «ПожСтандарт».

Испытанные образцы, не разрушенные в процессе испытаний, и не использованные остатки образцов, за исключением контрольного могут быть забраны заявителем в течение 30 дней с момента выдачи отчета, после чего испытательная лаборатория не несет ответственности за их сохранность.

Контрольный образец объекта испытаний передается на ответственное хранение заказчику до истечения срока действия протокола (отчета).

Идентификация материала может проводиться по описанию образцов в протоколе (отчете), а также по сопоставлению с контрольными образцами и сравнительному испытанию рассматриваемого материала.

Ответственность за достоверность предоставленных на испытания образцов и соответствие их технической документации несет заказчик.

Протокол (отчет) об испытаниях составлен с учетом руководства по качеству ИЛ ООО «ПожСтандарт».

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

9. Данные об испытательной лаборатории:

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПожСтандарт»
(ИЛ ООО «ПожСтандарт»)
Аккредитована НСОПБ в Системе добровольной сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации на техническую компетентность и независимость. Регистрационный индекс НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г.

10. Адрес и место проведения испытаний:

Юридический адрес: 121357, г. Москва, ул. Ватутина, д. 16, корп. 3.
Фактический адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78;
142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2;
Телефон: (499) 730-69-81, (495) 641-51-90.
Факс: (499) 730-69-81.
E-mail: lab@pojstandart.ru

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Приложение:

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПожСтандарт»
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302.
Тел. 84997306981, факс 84956415190.

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ № 191ДС/12-2017
для проведения сертификационных испытаний
от 15.12.2017 г.

на соответствие требованиям *НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы». ГОСТ 30244-94, п. 7, метод II Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть. ГОСТ 30402-96, п. 9 Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость. ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18, п. 4.20 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).*
обозначение нормативных документов (ГОСТы, НПБ и др.)

на *ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕПНИНАПЛАСТ». Адрес: 141280, Россия, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1.*
наименование предприятия и адрес места отбора образцов

Экспертом Т.В. Харгатаевой в *присутствии Генерального директора Волок Игоря Григорьевича и материально-ответственного лица Федотова Вячеслава Борисовича*
должность, инициалы, фамилия лица, уполномоченного на отбор образцов

отобраны образцы продукции по *ТУ 20.30.22-01-45674954 -2017 «Эластичная акриловая шпатлевка для армирования пенополистирола «PS-Technoplaster».*
НД (технические условия, ТД изготовителя и т.п.)

принятой службой качества

Отобранные образцы по конструкции, составу и технологии изготовления идентичны продукции, поставляемой потребителю.

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	№ партии	Размер партии (кол-во)	Дата изгот.	Количество (масса) отобранных образцов	
						для испытаний	контрольных
1.	*Шпатлёвка акриловая марки «PS-Technoplaster» на водной основе для армирования пенополистирола, нанесенная на несгораемое основание с расходом 8,7 кг/м², толщиной покрытия 10,0 мм.*	шт.	28	200кг	11.2017	1	1

Отбор образцов производится в соответствии с решением по заявке № *191ДС/12-2017 от 07.12.2017 г.*

Отобранные образцы упаковываются в тару изготовителя
вид упаковки

маркируются этикеткой завода изготовителя
вид маркировки

комплектуются документацией производства *ТУ 20.30.22-01-45674954-2017 «Эластичная акриловая шпатлевка для армирования пенополистирола «PS-Technoplaster».*
паспорт качества, ТУ, ГОСТ, технические характеристики

Условия хранения складские

Испытанные образцы подлежат утилизации

Контрольные образцы подлежат ответственному хранению у изготовителя

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

1. Наименование продукции, тип (марка) и т.п.:
Шпатлёвка акриловая марки «PS-Technoplaster» на водной основе для армирования пенополистирола, нанесенная на несгораемое основание с расходом 8,7 кг/м², толщиной покрытия 10,0 мм.

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

2. Наименование страны-изготовителя: *Россия.*

3. Наименование фирмы-изготовителя, юридический (фактический) адрес:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕПНИНАПЛАСТ». Адрес: 141280, Россия, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1. ОГРН: 1155038000150. Телефон +74955052388, факс +74955052388.

4. Код ОКПД2 20.30.22.120

Дополнительная информация (при необходимости) _____

ВЫВОДЫ

Отобранные образцы идентифицированы с выпускаемой продукцией и технической документацией изготовителя.

ОЗНАКОМЛЕН

Подписи участников отбора

подпись

Эксперт Т.В. Харгатаева

подпись

Волек Игорь Григорьевич

представитель изготовителя, заявителя

М.П.

Федотов Вячеслав Борисович

подпись материально-ответственного лица, принявшего образцы на ответственное хранение

ЧАСТИЧНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ И ПЕРЕПЕЧАТКА НАСТОЯЩЕГО ПРОТОКОЛА БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С ИЛ ООО «ПожСтандарт» ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, баллы	**1**	**не более 2**
Акрилонитрил, мг/м.куб	**менее 0,025**	**0,03**
Дибутилфталат, мг/м.куб	**менее 0,004**	**0,1**
Диоктилфталат, мг/м.куб	**менее 0,01**	**0,02**
Спирт метиловый, мг/м.куб	**менее 0,08**	**0,5**
Метилметакрилат, мг/м.куб	**менее 0,005**	**0,01**
Формальдегид, мг/м.куб	**менее 0,005**	**0,01**

Контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по: полимерам проп-2-еновой и 2-метилпроп-2-еновой кислот и их производных, известняку. Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей вызывает раздражение. Пары и пыль продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания. При попадании в глаза вызывает раздражение.

Область применения: **Строительно-отделочный материал в форме шпатлевки для покрытия изделий из пенопласта для декоративного применения на фасадах новых и старых сооружений, ручных либо механизированным путем**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **При применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03"Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", паспорта безопасности, Инструкции по применению. При нанесении применять СИЗ кожи рук(перчатки резиновые), глаз (очки защитные), респираторы(типа Лепесток).**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд. 6,19)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Эластичная акриловая шпатлевка для пенопласта Торговой марки "PS - Technoplaster" соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Руководитель (заместитель) органа инспекции

Главный врач (заместитель главного врача) подпись **Иваненко А.В.**

Ф. И. О. Чагайлов А.В.

Заведующий отделом профилактической токсикологии М. П. **Завьялов Н.В.**

Скворцова Е.Л

Врач (врачи) **Васильева Г. В.**

Для экспертных заключений 16/2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

129626, Москва, Графский пер. д. 4, к. 2, 3, 4 тел. (495) 687 3619, факс (495) 687 4067
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045 от 12.05.2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ **77.01.12.П.003083.08.17** Дата **21. 08. 2017 г.**

На основании заявления № **02997** от **18.07.2017**

Организация-изготовитель: **Baugrup Yapi San. Ve Tic. Ltd.Sti.**
Адрес: Agaoglu Maslak 1453, Maslak mah., Sogut sok., No: 20, T3-30, Sariyer, Istanbul, Turkey (Турция)

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "ЛЕПНИНАПЛАСТ"**
Адрес: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 1 (Россия)

Наименование продукции: **Эластичная акриловая шпатлевка для пенопласта Торговой марки "PS - Technoplaster"**

Продукция изготовлена в соответствии: **с декларацией соответствия, паспортом безопасности продукции**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **заявление, протокол испытаний, паспорта безопасности, декларация соответствия, техническое описание, этикетки, доверенность, копии уставных документов**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Продукция представляет собой пасту со специфическим запахом. Состав: водная дисперсия сополимера акрилового, микрокальцит, добавки**

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-732/6 от 19.07.2017 г.**

№071541

© ООО «Первый печатный двор», г. Москва, 2017 г.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

Система добровольной сертификации в области промышленной и экологической безопасности "Промышленный эксперт"
Зарегистрирована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 11.04.2016 г.
регистрационный №РОСС RU.31485.04ИДЮ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ101.RU.C02619

Срок действия с 21.03.2022 **по** 20.03.2025

№ 1303441

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «СамараТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Урицкого, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, Железнодорожный район, ул. Урицкого, д. 19, комн. 46, 48, 49. Телефон: +7(846)206-03-79. Адрес электронной почты: info@samarasert.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.101 от 20.05.2021 года.

ПРОДУКЦИЯ Элементы архитектурные фасадные декоративные, марки «ЛЕПНИНАПЛАСТ», типов: панели утеплевик PS, подоконники, карнизы, молдинги, замковые камни, молдинги цокольные, бассажи, капители пилястр, базы пилястр, тела пилястр, капители полуколонн, базы полуколонн, тела полуколонн, капители колонн, базы колонн, тела колонн, орнаменты, кронштейны, на основе вспененного пенополистирола, марки «ППС» плотностью от 15 до 50 кг/м³, с защитным покрытием из штукатурки акриловой, марки «PS-TechnoPlaster» толщиной покрытия от 2 до 5 мм, общей толщиной от 100 до 500 мм, длиной от 100 до 2500 мм, шириной от 100 до 1000 мм
ТУ 22.21.41-002-45674954-2018 «ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ «ЛЕПНИНАПЛАСТ»
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
22.21.41.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 22.21.41-002-45674954-2018 «ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ «ЛЕПНИНАПЛАСТ»

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕПНИНАПЛАСТ»
Юридический адрес: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 1
ИНН: 5038110393

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕПНИНАПЛАСТ»
Юридический адрес: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 1
Телефон: +7 (495) 505-23-88. E-mail: info@lepninaplast.ru
ИНН: 5038110393

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 173-22/03 от 18.03.2022 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Строймонтаж» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙМОНТАЖ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с

«СамараТест» М.П.

Руководитель органа _____ Подпись — **Д.Г. Докучаев** инициалы, фамилия

Эксперт _____ Подпись — **Ф.Ю. Зубков** инициалы, фамилия

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный №РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.нсопб.рф, e-mail:nsopb@nsopb.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085.Н.01497** 027487

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕПНИНАПЛАСТ». Адрес: 141280, Россия, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1. ОГРН: 1155038000150. Телефон +74955052388, факс +74955052388, адрес электронной почты: info@lepninaplast1.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛЕПНИНАПЛАСТ». Адрес: 141280, Россия, Московская область, город Ивантеевка, улица Дзержинского, дом 1. ОГРН: 1155038000150. Телефон +74955052388, факс +74955052388.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ОС ООО «ПожСтандарт». 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 21, стр. 1, оф. 302. Телефон 84997306981; 84959891249, факс 84956415190, адрес электронной почты info@pojstandart.ru. ОГРН: 1107746088548. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., выдан Ассоциацией «НСОПБ».

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Шпатлёвка акриловая марки «PS-Technoplaster» на водной основе для армирования пенополистирола, нанесенная на несгораемое основание с расходом от 3,4 до 8,7 кг/м^2, толщиной покрытия от 2,0 до 10,0 мм, плотностью от 1500 до 1600 кг/м^3, выпускаемая по ТУ 20.30.22-01-45674954 -2017 «Эластичная акриловая шпатлевка для армирования пенополистирола «PS-Technoplaster». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы». Показатели пожарной опасности согласно приложению на 1 листе (бланк № 003802). код ОК 034-2014 (ОКПД2) 20.30.22.120

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0017/01-2018 от 30.01.2018 г., ИЛ ООО "ПожСтандарт", рег. № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085 от 07.12.2017 г., адрес: 142201, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Пролетарская, дом 78; 142211, Россия, Московская область, город Серпухов, улица Оборонная, дом 2. Акт о результатах анализа производства № 191ДС/12-2017 от 15.12.2017 г., проведённого органом по сертификации продукции ООО «ПожСтандарт».

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции) ТУ 20.30.22-01-45674954-2017 «Эластичная акриловая шпатлевка для армирования пенополистирола «PS–Technoplaster».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 31.01.2018 по 30.01.2023

М.П.

Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации) **Р.Т. Шигабдинова**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Т.В. Харгатаева**
(подпись, инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации продукции «ПожСтандарт» Для сертификатов ОС «ПожСтандарт» НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085 г. Москва

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ

регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085.Н.01497** 003802

(номер сертификата соответствия) *(учетный номер бланка)*

Приложение

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94, п. 7, метод II.	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 30402-96, п. 9.	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.18.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20.	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1).	Группа токсичности продуктов горения – Т1 (малоопасные) по СНиП 21-01-97* (с изм. 1, 2).

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя органа по сертификации) **Р.Т. Шигабдинова**
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты) **Т.В. Харгатаева**
(подпись, инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «Орган по сертификации продукции «ОС «ПожСтандарт» Бланк сертификатов НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.085 г. Москва

ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.002604.09.17 от 07.09.2017 г.

Продукция:
Эластичная акриловая шпатлевка для пенопласта Торговой марки "PS - Technoplaster". Изготовлена в соответствии с документами: декларацией соответствия, паспортом безопасности продукции. Изготовитель (производитель): Baugrup Yapi San. Ve Tic. Ltd.Sti., адрес: Agaoglu Maslak 1453, Maslak mah., Sogut sok., No: 20, T3-30, Sariyer, Istanbul, Turkey (Турция). Получатель: ООО "ЛЕПНИНАПЛАСТ", адрес: 141280, Московская обл., г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 1 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.6,19)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования
Строительно-отделочный материал в форме шпатлевки для покрытия изделий из пенопласта для декоративного применения на фасадах новых и старых сооружений, ручных либо механизированным путем.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
Заявление № 02707 от 30.08.2017 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО (Аттестат аккредитации № RA.RU.510895) №42-732/6 от 19.07.2017 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.003083.08.17 от 21.08.2017 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Для свидетельств о государственной регистрации

Андреева Е.Е.

№0358101

М. П.