

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ49.Н00360

Срок действия с 13.08.2020

по 12.08.2023

№ 0022623

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11АЖ49

"Апекс-сертификация" Общества с ограниченной ответственностью "Апекс". Место нахождения: 115193, РОССИЯ, город Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, ком. 8, телефон: +7 499 685 40 49, электронная почта: apex.cert49@gmail.com. Аттестат аккредитации № RA.RU.11АЖ49, выдан 25.07.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Изделия полимерные с покрытием или тиснением. Карнизы, плинтусы, молдинги, багеты.
Серийный выпуск

код ОК

22.21.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ № 22.21.10-005-03269352-2020

код ТН ВЭД

3916 10

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью НПП "ЗСК". Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, 422060, Сабинский район, поселок городского типа Богатые Сабы, ул. Школьная, дом № 54А, литер А, помещение 70, идентификационный номер налогоплательщика: 1635011455, телефон: +79061127549, электронная почта: info@eco-polimer.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью НПП "ЗСК". Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, 422060, Сабинский район, поселок городского типа Богатые Сабы, ул. Школьная, дом № 54А, литер А, помещение 70, телефон: +79061127549, электронная почта: info@eco-polimer.com.

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ГТД/072020/10931 от 13.08.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ГЕРТЕК", аттестат аккредитации № РОСС RU.31112.ИЛ0038

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

подпись

Любушин Вадим Николаевич
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Пинчук Алексей Михайлович
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.B.01497/23



ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" (ООО НПП "ЗСК").

Место нахождения: 422060, Россия, Республика Татарстан, Сабинский р-н, Богатые Сабы пгт, Школьная ул, дом 54А, литер А, помещение 70.

Адрес места осуществления деятельности: 420004, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горьковское шоссе, д. 47, корпус 7.

ОГРН 1161690118292, ИНН 1635011455. Телефон: +7 906 112 75 49, адрес электронной почты: eco-polimer.com@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ" (ООО НПП "ЗСК").

Место нахождения: 422060, Россия, Республика Татарстан, Сабинский р-н, Богатые Сабы пгт, Школьная ул, дом 54А, литер А, помещение 70.

Адрес места осуществления деятельности: 420004, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горьковское шоссе, д. 47, корпус 7.

ОГРН 1161690118292, ИНН 1635011455. Телефон: +7 906 112 75 49, адрес электронной почты: eco-polimer.com@yandex.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия из ударопрочного полистирола, видов: напольный плинтус, молдинги, стеновые панели, карнизы, уголки, серий: Eco-polimer и Marca Bello, толщиной от 12 мм до 20 мм, плотностью от 1050 до 1060 кг/м³, выпускаемые по ТУ 22.23.19-001-03269352-2023 «Плинтуса, карнизы, молдинги из ударопрочного полистирола. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.23.19

код ТН ВЭД ЕАЭС -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № ППБ-002/07-2023 от 06.07.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТЦЕРТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210B35). Акта анализа состояния производства № 05-ОС/06-06/23 от 08.06.2023 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии со ст. 13, п.п. 5, 7, 9, 10 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Условия хранения: Хранение готовой продукции осуществляют в закрытой таре в закрытых, сухих, хорошо вентилируемых, отапливаемых складских помещениях, в условиях, исключающих воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, нефтепродуктов, кислотных, щелочных и других примесей, материалов, являющихся источниками агрессивных паров, а также других агрессивных сред, на расстоянии не менее пяти метров от отопительных и нагревательных приборов. Гарантийный срок: 12 месяцев.



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 11.07.2023

по

10.07.2028

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3279570/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.01497/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	п. 5.1 - Легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3279570/baseInfo>